

ALLEGATO A
PIANO MANUTENTIVO DELLE PORTE ANTINCENDIO
(SE RICHIESTO DALLA COMMITTENZA)

DESCRIZIONE ATTIVITA'	FREQUENZA	MESE numero											
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Porte tagliafuoco, maniglioni antipanico e relativi accessori (semestrale)													
- Verifica dello stato di conservazione delle strutture	SEM			X						X			
- Verifica funzionamento dei maniglioni antipanico	SEM			X						X			
- Verifica funzionamento serrature	SEM			X						X			
- Verifica funzionamento maniglie	SEM			X						X			
- Verifica del funzionamento selettori di chiusura	SEM			X						X			
- Lubrificazione di tutte le parti meccaniche mobili, scorrevoli, rotanti	SEM			X						X			
- Verifica funzionamento dei meccanismi di auto chiusura meccanici	SEM			X						X			
- Verifica che l'uscita non sia bloccata (cunei o materiali vari)	GIORNALIERO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
- Verifica dei dispositivi di sicurezza	SEM			X						X			
- Verifica guarnizioni di tenuta	SEM			X						X			