



**LEGENDA**

	MURATURA REI 60		SCALA PROTETTA
	MURATURA REI 120		SCALA DI SICUREZZA ESTERNA
	PORTA TAGLIAFUOCO EI 60		APERTURA VENTILAZIONE NATURALE
	PORTA TAGLIAFUOCO EI 120		IMPIANTO VENTILAZIONE MECCANICA
	PORTA A TENUTA DI FUMO EI: 60-Sm		NOME
	Elz: 60-Sm		Lx.xx xx.mq
	PORTA A TENUTA DI FUMO EI: 120-Sm		DENOMINAZIONE LOCALE
	Elz: 120-Sm		<b>P.S.07</b> DENOMINAZIONE PORTA/FINESTRA
	NUOVA MURATURA EI120 YTONG GASBETON		
	OPERAZIONI ESEGUITE SU VOLTE		
	AREE NON OGGETTE DI INTERVENTO		
	RIFACIMENTO SOTTOFONDO PAVIMENTAZIONE		
	PLACCAGGIO EI 60 CON LASTRE IN CTG O CALCIO SILICATO		IMPIANTI SPEGNIMENTO ESISTENTI
	PLACCAGGIO EI 120 CON LASTRE IN CTG O CALCIO SILICATO		NASPO
			IDRANTE A MURO UNI 45
			IDRANTE SOTTOSUOLO
			IDRANTE SOPRASUOLO UNI70

  

**IDENTIFICAZIONE NUOVE PORTE**

RIFERIMENTO	DIMENSIONI VANO	DIMENSIONI PORTA
P.S.01	100x215 cm	90x210 cm
P.S.02	100x215 cm	90x210 cm
P.S.03	120x180 cm	110x175 cm
P.S.04	125x195 cm	115x190 cm
P.S.05	130x360 cm	80x210 cm
P.S.06	93x177 cm	83x172 cm
P.S.07	100x177 cm	90x172 cm
P.S.08	135x200 cm	125x195 cm
P.S.09	120x175 cm	110x170 cm

**CITTA' DI TORINO**

**ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI**  
Via Accademia Albertina, 6 - 10123 Torino

**COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI**  
OPERE EDILI E ARCHITETTONICHE

OGGETTO: **OPERE STATO DI PROGETTO - PIANTE PIANO INTERRATO**

Commissa: -  
File: -  
Scala: 1:150

ELABORATO  
**TAVOLA 1**

00	gennaio 2024	A.M.	G.L.	G.L.	Emissione
Rev.	Data	Redazione	Verifica	Approvazione	Descrizione

LA COMMITTEZZA

IL TECNICO  
**Dott. Ing. Giovanni Francesco LO CIGNO**  
Via Amalia Guglielminetti, 2210136 Torino TO  
tel.: 011 509.54.91 - fax: 011 518.31.85  
gianfranco.locigno@studiolocigno.it  
Ordine Ingegneri Torino n. 4534 X

Questo elaborato è di proprietà riservata. Senza la preventiva autorizzazione scritta è vietata qualsiasi forma di divulgazione e riproduzione. L'irresponsabilità è perseguibile ai termini di legge.