



**LEGENDA**

	MURATURA REI 60		SCALA PROTETTA
	MURATURA REI 120		SCALA DI SICUREZZA ESTERNA
	PORTA TAGLIAFUOCO EI 60		APERTURA VENTILAZIONE NATURALE
	PORTA TAGLIAFUOCO EI 120		IMPIANTO VENTILAZIONE MECCANICA
	PORTA A TENUTA DI FUMO EI: 60-Sm		NOME Lx.xx xx.mq
	PORTA A TENUTA DI FUMO EI: 120-Sm		DENOMINAZIONE LOCALE
	NUOVA MURATURA EI20 YTONG GASBETON		DENOMINAZIONE PORTA/FINESTRA
	OPERAZIONI ESEGUITE SU VOLTE		
	AREE NON OGGETTE DI INTERVENTO		
	RIFACIMENTO SOTTOFONDO PAVIMENTAZIONE		
	PLACCAGGIO EI 60 CON LASTRE IN CTG O CALCIOSILICATO		IMPIANTI SPEGNIMENTO ESISTENTI
	PLACCAGGIO EI 120 CON LASTRE IN CTG O CALCIOSILICATO		NASPO
			IDRANTE A MURO UNI 45
			IDRANTE SOTTOSUOLO
			IDRANTE SOPRASUOLO UNI70

  

**IDENTIFICAZIONE NUOVE PORTE**

RIFERIMENTO	DIMENSIONI VANO	DIMENSIONI PORTA
P.T.01	100x215 cm	90x210 cm
P.T.02	100x215 cm	90x210 cm
P.T.03	100x215 cm	90x210 cm
P.T.04	130x215 cm	120x210 cm
P.T.05	90x205 cm	80x200 cm
P.T.06	100x215 cm	90x210 cm
F.T.01	152x215 cm	-
T.T.01	176x335 cm	-



**COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI**  
OPERE EDILI E ARCHITETTONICHE

OGGETTO: **OPERE STATO DI PROGETTO - PIANTA PIANO TERRA**

Commissa: -  
File: -  
Scala: 1:150

ELABORATO  
**TAVOLA 2**

00	gennaio 2024	A.M.	G.L.	G.L.	Emissione
Rev.	Data	Redazione	Verifica	Approvazione	Descrizione

LA COMMITTENZA: **IL TECNICO**  
**Dott. Ing. Giovanni Francesco LO CIGNO**  
 Via Amalia Guglielminetti, 2210136 Torino TO  
 tel.: 011 569.54.91 - fax: 011 518.31.85  
 gianfranco.locigno@studiolocigno.it  
 Ordine Ingegneri Torino n. 4534 X

Questo elaborato è di proprietà riservata. Senza la preventiva autorizzazione scritta è vietata qualsiasi forma di divulgazione e riproduzione. L'irresponsabilità è perseguibile ai termini di legge.

