



NUOVA FINESTRATURA
INTERNA EI60 SENZA
VARIAZIONI AL
SERRAMENTO ESTERNO

CORTILE A CIELO LIBERO

LEGENDA

- MURATURA REI 60
- MURATURA REI 120
- PORTA TAGLIAFUOCO EI 60
- PORTA TAGLIAFUOCO EI 120
- PORTA A TENUTA DI FUMO EI: 60-Sm
- PORTA A TENUTA DI FUMO EI: 120-Sm
- - - NUOVA MURATURA EI120 YTONG GASBETON
- ▨ OPERAZIONI ESEGUITE SU VOLTE
- ▨ AREE NON OGGETTE DI INTERVENTO
- ▨ RIFACIMENTO SOTTOFONDO PAVIMENTAZIONE
- SCALA PROTETTA
- SCALA DI SICUREZZA ESTERNA
- ~ APERTURA VENTILAZIONE NATURALE
- ⊙ IMPIANTO VENTILAZIONE MECCANICA
- NOME**
Lx.xx
xx mq
- DENOMINAZIONE LOCALE
- DENOMINAZIONE PORTA/FINESTRA GASBETON

IMPIANTI SPEGNIMENTO ESISTENTI

- NASPO
- IDRANTE A MURO UNI 45
- IDRANTE SOTTOSUOLO
- IDRANTE SOPRASUOLO UNI70

IDENTIFICATIVO NUOVE PORTE		
RIFERIMENTO	DIMENSIONI VANO	DIMENSIONI PORTA
P.3.01	100x230 cm	90x210 cm
F.3.01	160x275 cm	-

CITTA' DI TORINO

ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI
Via Accademia Albertina, 6 - 10123 Torino



COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI
OPERE EDILI E ARCHITETTONICHE

OGGETTO:		OPERE STATO DI PROGETTO - PIANTA PIANO TERZO		Commessa: -
				File: -
				Scala: 1:150
				ELABORATO
				TAVOLA 5
00	gennaio 2024	A.M.	G.L.	G.L.
Rev.	Data	Redazione	Verifica	Approvazione
				Emissione
				Descrizione

LA COMMITTEAZIONE

IL TECNICO
Dott. Ing. Giovanni Francesco LO CIGNO
Via Amalia Guglielminetti, 2210136 Torino TO
tel.: 011.569.54.91 - fax: 011.518.31.85
gianfranco.locigno@studiolocigno.it
Ordine Ingegneri Torino n. 4534 X

timbro

Questo elaborato è di proprietà riservata. Senza la preventiva autorizzazione scritta è vietata qualsiasi forma di divulgazione e riproduzione. L'inosservanza è perseguibile ai termini di legge.