



**LEGENDA**

- MURATURA REI 60
- MURATURA REI 120
- PORTA TAGLIAFUOCO EI 60
- PORTA TAGLIAFUOCO EI 120
- PORTA A TENUTA DI FUMO EI: 60-Sm
- PORTA A TENUTA DI FUMO EI: 120-Sm
- NUOVA MURATURA EI120 YTONG GASBETON
- OPERAZIONI ESEGUITE SU VOLTE
- AREE NON OGGETTE DI INTERVENTO
- RIFACIMENTO SOTTOFONDO PAVIMENTAZIONE
- SCALA PROTETTA
- SCALA DI SICUREZZA ESTERNA
- APERTURA VENTILAZIONE NATURALE
- IMPIANTO VENTILAZIONE MECCANICA
- NOME  
Lx.xx  
xx mq
- DENOMINAZIONE LOCALE
- P.S.07 DENOMINAZIONE PORTA/FINESTRA

**IMPIANTI SPEGNIMENTO ESISTENTI**

- NASPO
- IDRANTE A MURO UNI 45
- IDRANTE SOTTOSUOLO
- IDRANTE SOPRASUOLO UNITO

**IDENTIFICATIVO NUOVE PORTE**

RIFERIMENTO	DIMENSIONI VANO	DIMENSIONI PORTA
P.4.01	90x205 cm	80x200 cm
F.4.01	300x220 cm	-
F.4.02	300x220 cm	-



**COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI  
OPERE EDILI E ARCHITETTONICHE**

OGGETTO:		Commissa: -	
OPERE STATO DI PROGETTO - PIANTA PIANO QUARTO		File: -	
		Scala: 1:150	
		ELABORATO	
		<b>TAVOLA 6</b>	
00 gennaio 2024	A.M.	G.L.	G.L.
Rev.	Data	Redazione	Verifica
		Approvazione	Emissione
		Descrizione	

LA COMMITTENZA

IL TECNICO

**Dott. Ing. Giovanni Francesco LO CIGNO**  
Via Amalia Guglielminetti, 2210136 Torino TO  
tel.: 011.569.54.91 - fax: 011.518.31.85  
gianfranco.locigno@studiolocigno.it  
Ordine Ingegneri Torino n. 4534 X

timbro

Questo elaborato è di proprietà riservata. Senza la preventiva autorizzazione scritta è vietata qualsiasi forma di divulgazione e riproduzione. L'inosservanza è perseguibile ai termini di legge.